



Aux Communes Membres de l'AVGG Et Clients distributeurs

Sâles, le 11 février 2026

Informations relatives à la qualité de l'eau

Base légale :

Article 5 Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessibles au public du 16 décembre 2016 :

« Toute personne qui exploite des infrastructures d'eau potable pour remettre de l'eau potable aux consommateurs est tenue d'informer ceux-ci au moins une fois par année, de manière exhaustive, au sujet de la qualité de l'eau potable. »

Nous vous communiquons dès lors le bilan **2025** :

Qualité microbiologique et chimique de l'eau distribuée :															
Tous les échantillons analysés ont respecté les exigences légales en matière de paramètres chimiques et microbiologiques															
Dureté totale de l'eau en degrés français :															
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; font-size: small;"> <p>Dureté de l'eau en °fH En Suisse, on distingue six classes de dureté, exprimées en degrés français (°fH). 1 °fH correspond à 0,1 millimole d'ions calcium et magnésium par litre d'eau.</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 10%;">0-7</td><td>Eau très douce</td></tr> <tr><td>7-15</td><td>Eau Douce</td></tr> <tr><td>15-25</td><td>Eau moyennement douce</td></tr> <tr><td>25-32</td><td>Eau assez dure</td></tr> <tr><td>32-42</td><td>Eau dure</td></tr> <tr><td>Plus de 42</td><td>Eau très dure</td></tr> </table> </div>	0-7	Eau très douce	7-15	Eau Douce	15-25	Eau moyennement douce	25-32	Eau assez dure	32-42	Eau dure	Plus de 42	Eau très dure	<p>Attalens, Bossonnens, Granges (Basse-Veveyse) °FH 25.8 ± 4</p> <p>Sâles, La Verrerie, St-Martin, Le Flon, Chapelle, Rue (Gillarens, Promasens), °FH 21.9 ± 0,9 Vuisternens-dt-Romont (Ecasseys, La Joux, La Magne, Lieffrens, Sommentier)</p>		
0-7	Eau très douce														
7-15	Eau Douce														
15-25	Eau moyennement douce														
25-32	Eau assez dure														
32-42	Eau dure														
Plus de 42	Eau très dure														
PH :	7.5														
Teneur en nitrate :	La teneur en nitrate est de 5 ± 3 Quant à la tolérance, elle est de 40 mg/l.														
Provenance de l'eau :															
<p style="font-size: small;"> ■ EauSud ■ Remaufens ■ Châtel-St-Denis ■ Barussels </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 15%;">Secteur :</td> <td style="width: 45%;">Chapelle, La Verrerie, Le Flon, Rue (Gillarens, Promasens), Saint-Martin, Sâles, Vuisternens-Dt-Romont (Ecasseys, La Joux, La Magne, Lieffrens, Sommentier)</td> <td style="width: 20%;">EauSud (Charmey, Grandvillard)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">100 %</td> </tr> <tr> <td>Secteur :</td> <td>Rue (Promasens) Ecublens</td> <td>EauSud (Charmey, Grandvillard) AGSO - Rue</td> <td style="text-align: right;">99.6 % 0.4 %</td> </tr> <tr> <td>Secteur :</td> <td>Attalens, Bossonnens, Granges</td> <td>EauSud (Charmey, Grandvillard) Châtel-St-Denis Chardonne (Barussels) Remaufens</td> <td style="text-align: right;">15.93 % 32.26 % 34.75 % 17.05 %</td> </tr> </table>			Secteur :	Chapelle, La Verrerie, Le Flon, Rue (Gillarens, Promasens), Saint-Martin, Sâles, Vuisternens-Dt-Romont (Ecasseys, La Joux, La Magne, Lieffrens, Sommentier)	EauSud (Charmey, Grandvillard)	100 %	Secteur :	Rue (Promasens) Ecublens	EauSud (Charmey, Grandvillard) AGSO - Rue	99.6 % 0.4 %	Secteur :	Attalens, Bossonnens, Granges	EauSud (Charmey, Grandvillard) Châtel-St-Denis Chardonne (Barussels) Remaufens	15.93 % 32.26 % 34.75 % 17.05 %
Secteur :	Chapelle, La Verrerie, Le Flon, Rue (Gillarens, Promasens), Saint-Martin, Sâles, Vuisternens-Dt-Romont (Ecasseys, La Joux, La Magne, Lieffrens, Sommentier)	EauSud (Charmey, Grandvillard)	100 %												
Secteur :	Rue (Promasens) Ecublens	EauSud (Charmey, Grandvillard) AGSO - Rue	99.6 % 0.4 %												
Secteur :	Attalens, Bossonnens, Granges	EauSud (Charmey, Grandvillard) Châtel-St-Denis Chardonne (Barussels) Remaufens	15.93 % 32.26 % 34.75 % 17.05 %												
<p>Eau de nappe : EauSud (Charmey, Grandvillard)</p> <p>Eau de source : Châtel-St-Denis, Remaufens, Barussels</p>		<p>Volume d'eau distribué en 2025 : 1'195'398 m³</p>													
Traitement de l'eau :															
EauSud (Grandvillard, Charmey), Remaufens, Châtel-St-Denis, Chardonne (Barussels)			Ultraviolet												